



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI

### KOMUNIKAT z dnia 12 sierpnia 2024r.

skierowany do konsumentów wody z Wodociągu Zbiorowego zaopatrzenia Bochnia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje, że w badaniach jakości wody z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Bochnia stwierdzono ponad normatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w temperaturze  $22(\pm 2)^{\circ}\text{C}$  po  $(68\pm 4)\text{h}$  w ilości pozwalającej na stwierdzenie warunkową przydatność wody do spożycia.

W badanych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli i Enterokoków.

#### Woda warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy **gotować przez minimum 2 minuty**, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być używana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Burmistrz Miasta Bochnia obowiązany jest informować mieszkańców w sposób ogólnie przyjęty na danym terenie o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wprowadzonych zaleceniach Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Bochni.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.



Panstwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Bochni

Halina Bielec

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni  
32-700 Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 5  
<https://www.gov.pl/web/psse-bochnia>, e-mail: [psse.bochnia@sanepid.gov.pl](mailto:psse.bochnia@sanepid.gov.pl)  
adres skrytki na ePUAP: /PSSE\_BOCHNIA\_SEKRETARIAT/skrytka  
centrala tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-47  
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-58, fax: (+48) 14 612-39-47  
REGON: 000599422 / NIP: 868-10-20-308

Administratorem Danych jest PSSE w Bochni. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w [Biuletynie Informacji Publicznej w PSSE w Bochni](#).

